	ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81

REGULAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BURITIS/RO

33º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÕE GERAIS:

- **LOCAL DA VISITA TÉCNICA;**

a) **ETA – Estação de Tratamento de Água.**

b) **Atividade:** Pintura da área de reservatório de água de 2000m³.
c) **Data e Horário;** Dia 07 do mês 06 de 2016 às 08 e 25 horas.

- **COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);**
- **PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONCESSIONÁRIA;**

- Leomarks Dion Mariano da Silva, **Supervisor da Unidade Águas de Buritis S/A.**

2- OBJETIVO GERAL.

Monitorar e regular as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços, relacionados diretamente no desempenho e implantação no abastecimento de água tratada no Município de Buritis, atendendo o interesse publico, normatização, planejamento acompanhamento e controle dos serviços públicos.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 07 do mês de Junho, de 2016, o Diretor Técnico Operacional, Marcio de Santana Coelho da Agência Reguladora, realizou in 'loco' a visita a Estação de Tratamento de Água – ETA da CONCESSIONARIA ÁGUAS DE BURITIS S/A, onde foi verificado a atividade de pintura do reservatório que passará por um período cura após a pintura, tanto a pintura interna quanto externa do sistema de reservação da estação.

- **A pintura do reservatório; Aplicação de TINTA COM RESINA EPÓXI, PIGMENTOS, MINERAIS E SOLVENTES. Após a aplicação haverá um período de espera de 07 a 15 dias de cura, após esse período será realizado uma lavagem interna do reservatório para eliminação de gases formados no processo de cura.**

4 -PARECER TÉCNICO:

Mediante a visita as atividades realizadas na estação o reservatório de água tem o intuito de acompanhar o atendimento ao usuário estando de acordo com o **Contrato nº 004/PMB/2015. CLAUSULA 10ª Segurança;**

> **A execução dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário com a utilização de técnicas que visem à prevenção de danos aos usuários, aos empregados da CONCESSIONARIA e as instalações do serviço.**

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

5-33º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01: pintura externa do reservatório.

Foto 02: escada com guarda corpo e guarda corpo do ponto superior do reservatório ambos em conformidade.

Foto 03: vista geral do reservatório.



Foto 04 : tinta de tonalidade azul com aplicação interna, branco com aplicação externa. Tipo EPÓXI