




**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA  
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS  
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**



**REGULAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE  
BURITIS/RO**

**6º RELATÓRIO**

Acompanhamento das atividades realizadas na Estação de Água Tratada

	<p style="text-align: center;"><b>ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81</b></p>
---	---

## 1- INFORMAÇÃO GERAIS:

### ➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **E.T.A** – instalação de um sensor na tubulação da rede de 400mm de FoFo, para registrar a vazão da água, **casa de química** – compartimento laboratorial, equipamentos para a análise; Turbidímetro, Clorímetro, PHmetro e Colorímetro.
- b) **Data e Horário**; Dia 27 do 01 de 2016, às 12 hs.

### ➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

### ➤ PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONCESSIONÁRIA;

- Tiago Braz Santos Supervisor da Unidade no Município de Buritis.


## 2- OBJETIVO GERAL:

Monitorar e regular as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços, relacionados diretamente no desempenho na implantação e abastecimento de água tratada no Município de Buritis, atendendo o interesse público, normatização, planejamento acompanhamento e controle dos serviços públicos.

## 3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 27 do mês de janeiro de 2016, o Diretor Técnico Marcio de Santana Coelho da Agência Reguladora acompanhou "in loco" as seguintes atividades realizadas na Estação de Água Tratada – E.T.A;

- ✓ Instalação de um sensor de vazão na rede de captação de água bruta para monitorar o sistema de vazão.
- ✓ O compartimento laboratorial da casa de química da E.T.A, está aparentemente de acordo com os padrões exigidos diante dos aparelhos registrado na visita.
  - Turbidímetro.
  - Clorímetro.
  - PHmetro.
  - Colorímetro.

	<p><b><u>ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS</u></b> <b><u>AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81</u></b></p>
---	--

#### **4 -PARECER TÉCNICO:**

Mediante o levantamento realizado na Estação de Tratamento de Água - E.T.A, as atividades e equipamentos registrados esta dentro das conformidades previstas em Lei, 11.445 de responsabilidade da concessionária, e Portaria 2.914 do Ministério da Saúde referente a qualidade e potabilidade da água dos serviços prestados, como reza o contrato 004/PMB/2015 e Processo 1-378/2013

**AGERB**  
**Diretor técnico Operacional**  
Marcio de Santana Coelho

**AGERB**  
**Diretora Presidente**  
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento



**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA  
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS  
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**

## 5-6º Relatório fotográfico.



Foto 01: instalação de sensor de vazão de água bruta.



Foto 03: compartimento laboratorial da casa de química; banca com aparelhos para análise da água.



Foto 02: na tubulação de 400mm de FoFo para instalação de Do sensor de vazão.



**ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS AGÊNCIA  
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BURITIS  
AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81**