

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE BURITIS**

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81



80º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 30 do 11 de 2015, horas: 10hs 30min.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.

➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e monitora as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços relacionados diretamente no desempenho na implantação e abastecimento de água tratada no Município de Buritis.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 30 do mês de Novembro de 2015, foi realizado “in loco”, o acompanhamento pela Diretora Presidente Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento e Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, e Ouvidoria Lorena Espanhol com atividade da obra na ETA, e na Rua Alta Floresta.

- ETA – ajustamento da unidade de tratamento com a rede de adução e distribuição, retirada do entulho, sequenciamento da preparação das bases das bombas de pressurização de água de 25 cv para redes de distribuição.
- Rua Alta Floresta finalização do envelopamento da adutora e reconstrução da calçada ambas sobre a passarela no canal da cidadania.
- No período da tarde realização do acompanhamento juntamente com os técnicos da ÁGUAS DA PRIMAVERA, em busca da identificação e reparo das ventosas e descargas.

Para a frente de obra do dia 30 do 11 de 2015, foram disponibilizado 04, 03 frente de serviços na ETA e 01 frente de serviço na Rua Alta Floresta, para manutenções e reparos na ETA.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme e mediante processo 1-378/2013 volume XI, páginas; 5033 à 5038, elaborada pela AEGEA Saneamento e Participação S.A com a coordenação da Águas de Buritis.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

5-80º Relatório fotográfico.



Foto 01: ligação da unidade de tratamento com a rede de adutora e rede de distribuição.



Foto 04: preparação da base para montagem das bombas de Pressurização de 25 cv.



Foto 02: retirada de entulho.



Foto 05: envelopamento e calçamento sobre a passarela no canal da cidadania.



Foto 03: reparo da descarga.