

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO
MUNICÍPIO DE BURITIS

AGÊNCIA LEI Nº 870/2014 CNPJ 21738920/0001-81



88º RELATÓRIO

1- INFORMAÇÃO GERAIS:

➤ LOCAL DA VISITA TÉCNICA;

- a) **Empresa;** Saneconstru saneamento e obras CNPJ:
- b) **Data e Horário;** Dia 14 do 11 de 2015, horas: 08 e 30min.

➤ COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SE FOR NECESSÁRIO);

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DA CONTRATADA ;

- André Luiz de Sousa, dono da empresa e engenheiro civil.
- Iury Adneu Rodrigues Kols, engenheiro civil da empreiteira Saneconstru.

➤ NATUREZA DA VISITA TÉCNICA;

Acompanhar o andamento da obra de forma a colaborar com o desempenho das atividades.

2- OBJETIVO GERAL:

Acompanhar e monitora as atividades da concessionária e suas prestadoras de serviços relacionados diretamente no desempenho na implantação e abastecimento de água tratada no Município de Buritis.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 14 do mês de Novembro de 2015, foi realizado “in loco”, o acompanhamento pelo Diretor Técnico Operacional Marcio de Santana Coelho, na Estação de Tratamento de Água - ETA.

- ETA – atividades em andamentos na estação.
 - Unidade de tratamento de água, teste em andamento; floculação, decantação e filtração ambos em conformidades.
- Casa de química aparentemente em funcionamento.
 - Compartimento dos tanques de dosagem conectados diretamente aos aparelhos dosadores automatizados de cloro(NaCl) e Sulfato de Alumínio $AL_2(SO_4)_3$.
 - Tubulação conectada diretamente a bomba da elevatória em andamento no compartimento de bombas.
 - Compartimento de bombas, montagem das bombas elevatórias para bombeamento da água.
 - Laboratório da estação, aparelhos utilizados; medidor de cloro(clorímetro), medidor de sulfato de Alumínio, turbidímetro, medidor de PH(PHmetro).

Nas atividades da ETA foram disponibilizados três(03) frentes de serviços para o acompanhamento e execução dos serviços.

PARECER TÉCNICO:

Mediante o acompanhamento das obras realizada pela Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Buritis - AGERB, a concessionária e empreiteira Saneconstru, segue os parâmetros conforme o contrato nº 004/PMB/2015 e Processo nº 1-378/2013.

AGERB
Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho

AGERB
Diretora Presidente
Ocilene Gonçalves Soares do Nascimento

5-88º Relatório fotográfico.



Foto 01: unidade de tratamento



Foto 04: montagem das bombas de pressão no compartimento de bombas.



Foto 02: dosadores automatizados de Cloro e de Sulfato de Alumínio.



Foto 05: laboratório com equipamentos adequados.



Foto 03: conexão das tubulações à bombas de pressão.